



T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SİSTEM ODASI FİZİKSEL GÜVENLİK POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu politika, T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sistem Odalarını Fiziksel Güvenlik koşullarının sağlanması, yetkisiz erişim ve bilginin hasar görmesi gibi riskleri azaltmak amacıyla gerekli olan asgari şartları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır..

2. KAPSAM

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü iç ve dış mekan Sistem Odalarını kapsamaktadır.

3. TANIMLAR

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından ilgili kurum yöneticileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- 5.1.** Sistem odasına girişler ve çıkışların kayıtları alınmalı, yetkisiz erişimin engellenmesi sağlanmalıdır. Sistem Odasında pencere bulunmamalıdır.
- 5.2.** Sistem odasında ısı, toz ve nem kontrolü yapılmalıdır. İklimlendirme sisteminin kurulması gereklidir.
- 5.3.** Sistem odasında yangın algılama ve söndürme sistemi bulunmalı, gazlı yangın söndürücü mümkünse yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.
- 5.4.** Sistem odası zemini yerden 15-20 cm yükseltilerek su basma riskine karşı önlem alınmalıdır.
- 5.5.** Sistem odası enerji kontrolünün ve enerji yedekleme sistemlerinin (Kesintisiz Güç Kaynağı(UPS) ve Jeneratör) bulunmalıdır.
- 5.6.** Deprem Yönetmeliği şartlarının sağlanmalıdır.(Sabitlenmiş kabinler, kapı önlerinin kapanmaması, vb...)
- 5.7.** Kablolarda etiketleme yapılması, kablo kanalı ile kabloların muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

6. YAPTIRIM

Bu politikanın ihlali durumunda, Bilgi Güvenliği Komisyonu ve ilgili yöneticinin onaylarıyla BGYS Disiplin Prosedürü dokümanında belirtilen hususlar ve ilgili maddeleri esas alınarak işlem yapılır.

Hazırlayanlar

Kontrol Eden

Onaylayan